

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. С. Д. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 95/ 1 /1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Митаги-
 Казмалярской средней общеобразовательной школе» Директору Муниципального
 бюджетного образовательного учреждения «Митаги-Казмалярской средней
 общеобразовательной школе» Магомедову Сейях Шихбалаевичу.**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 95 от «01» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. «29» апреля 2021 г. по 18 ч. 00 мин. «29» апреля 2021 г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании МБОУ «СОШ с. Митаги-Казмаляр» совместно с директором МБОУ СОШ села Митаги-Казмаляр Магомедову С.Ш.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Представить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.04.2022г	
2	В помещении котельной предусмотреть сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	01.04.2022г	
3	Приемно-контрольный прибор, на первом	(СП 5.13130.2009	01.04.2022г	

	этаже установить в защищенном от несанкционированного доступа, месте	п.13.14.5);		
4	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа,	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	01.04.2022г	
5	Представить акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	01.04.2022г	
6	СОШ Митаги-Казмаляр обеспечить табличками с направлением движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должны обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения.	(ч. 1 ст. 62; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);	01.04.2022г	
7	При входе в здании первого этажа на путях эвакуации демонтировать проложенную отопительную трубу, которая препятствует свободной эвакуации.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 27; ГОСТ Р 12.2.143-2009);	01.04.2022г	
8	Представить сертификаты соответствия на материал покрытия пола на путях эвакуации второго этажа здания «СОШ Митаги-Казмаляр»	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134, п. 6);	01.04.2022г	
9	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	01.04.2022г	
10	Руководителю организации необходимо обеспечивать содержание наружной пожарной лестницы со второго этажа со спортзала в исправном состоянии и проводить периодические испытания при	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении	01.04.2022г	

	приемке объекта в эксплуатацию не реже одного раза в пять лет.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);		
11	Руководителю организации необходимо обеспечивать объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 60);	01.04.2022г	
12	Руководителю организации необходимо обеспечивать категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складских назначений.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12);	01.04.2022г	
13	На объекте производить противопожарный инструктаж с работниками, заполнять журнал инструктажа по пожарной безопасности.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.2);	01.04.2022г	
14	Заполнять специальный журнал (в произвольной форме) для учета наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	01.04.2022г	

		режима в Российской Федерации", п. 60);		
15	В здании СОШ Митаги-Казмаляр на путях эвакуации в полном количестве обеспечить наличие знаков пожарной безопасности.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 36);	01.04.2022г	
16	На объекте вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 2);	01.04.2022г	
17	В СОШ Митаги-Казмаляр электрораспределительную коробку, а именно в котельной, закрыть специальной защитной крышкой.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.35);	01.04.2022г	
18	Вывесить инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);	01.04.2022г	
19	На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 30);	01.04.2022г	
20	Имеющиеся огнетушители в помещениях здания пронумеровать.	(Постановление Правительства РФ	01.04.2022г	

		от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 407);		
21	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации необходимо обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 9);	01.04.2022г	
22	Имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412).	01.04.2022г	
23	Представить акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43).	01.04.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР №7
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант внутренней службы А.М. Нифталиев
«29» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил (а):
«29» апреля 2021 г.
Директор МБОУ СОШ с. Митаги-Казмаляр
С.Ш. Магомедов

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Магомедов Сейях Шихбалаевич

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022